

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ульяновской области

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27, единый телефон доверия 8-(8422)-39-99-99, http://73.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Старомайскому и
Чердаклинскому районам Ульяновской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы**

ул. 50-лет ВЛКСМ-37, р. п. Чердаклы, Ульяновской области, 433400, тел: (231) 2-12-01, E-mail: ogpncherd@yandex.ru

Предписание N 9/1/6

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

1. Муниципальной казённой общеобразовательной организации Новиковская средняя школа Муниципального образования Старомайский район Ульяновской области.

2. Абдюшевой Танзиле Габдраисовне – Директору МКОО Новиковская НШ.

Во исполнении распоряжения начальника ОНД и ПР по Старомайскому и Чердаклинскому районам Ульяновской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области Чернова Александра Андреевича № 9 от 17.01.2020 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" «13» февраля 2020 г. с 10 ч. 00 мин. до 16ч. 00 мин. «20» февраля 2020 г. проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором Старомайского и Чердаклинского районов по пожарному надзору Айзятулловым Ильдаром Камильевичем, главным государственным инспектором Старомайского и Чердаклинского районов по пожарному надзору Черновым Александром Андреевичем, совместно с Абдюшевой Танзилей Габдраисовной- директором МКОО Новиковская СШ.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
	Дошкольная группа МКОО Новиковская СШ по адресу: 433455, Ульяновская область, Старомайский район, с. Новиковка, ул. Придорожная, 1 А.1987 года постройки площадью 513 метров квадратных, объемом 1500 метров кубических.			
1.	В коридоре при выходе из строения северной стороны, на полу на путях эвакуации) допускается перепад высоты менее 45 см. (фактически 10 см.). В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6	ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53 ФЗ №123-ФЗ; п. 6.28* Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП21-01 97* (далее СНиП 21-01-97*), п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.07.2020	
2.	При составлении декларации пожарной безопасности в декларации указан перечень статей (частей, пунктов) нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых не выполнены, т.е. декларация является не достоверной. Так, в п. 17 раздела 3 декларации указано о выполнении в т.ч. п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 и т.д., однако фактически в коридоре в западной части здания двери помещения музея открываются наружу (ширина двери 0,8 м.) с другой стороны коридора расположены шкафчики для одежды шириной 35 см. тем самым уменьшается ширина пути эвакуации до 0,75 м. (ширина коридора 1,5 м), однако требования этих норм также не выпол-	ч. 4 ст. 64 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г	01.07.2020	

1	2	3	4	5
	нены (нарушения требований представлены в настоящем акте).			
	Здание школы МКОО Новиковская СШ по адресу: 433455, Ульяновская область, Старомайский район, с. Новиковка, ул. Придорожная, 1. 1975 года постройки площадью 1891 метров квадратных, объемом 8596 метров кубических			
3.	На лестничной клетки 1-го этажа (эвакуационный выход с западной части строения) допускается размещение отопительного прибора (батареи), выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Фактически отопительный прибор (батарея) размещен на высоте 1.2 м. от площадки лестницы.	п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 1, 2 ст. 53 ФЗ 123-ФЗ; пункт 4.8 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений СНиП II-A.5-70* (далее СНиП II-A.5-70); Пункт 4.9 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений СНиП II-2-80; (далее СНиП II-2-80) пункт 4.11 Противопожарные нормы СНиП 2.01.02-85* (далее СНиП 2.01.02-85*); пункт 6.32* СНиП 21-01-97*); пункт 4.4.4 СП 1.13130.2009	01.07.2020	
4.	Приемно-контрольный прибор и прибор управления, установлены в коридоре на 1 этаже, где имеется свободный доступ для посторонних лиц. Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.	п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; СП5.13130.2009п. 13.14.5	01.07.2020	
5.	На центральной лестничной клетки на 2-ом этаже допускается размещение отопительного прибора (батареи), выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Фактически отопительный прибор (батарея) размещен на высоте 0.2 м. от площадки лестницы.	п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 1, 2 ст. 53 ФЗ 123-ФЗ; пункт 4.8 СНиП II-A.5-70*; пункт 4.9 СНиП II-2-80; пункт 4.11 СНиП 2.01.02-85*; пункт 6.32* СНиП 21-01-97*; пункт 4.4.4 СП 1.13130.2009	01.07.2020	
6.	При составлении декларации пожарной безопасности в декларации указан перечень статей (частей, пунктов) нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых не выполнены, т.е. декларация является не достоверной. Так, в п. 4 раздела 3 декларации указано о выполнении в т.ч., п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 и т.д., однако ширина горизонтального участка пути эвакуации из помещения столовой в помещение кухни составляет менее 1 метра. проход составляет 70 см.(Заужен моечной и столом), однако требования этих норм также не выполнены (нарушения требований представлены в настоящем акте).	ч. 4 ст. 64 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г	01.07.2020	
	Дошкольная группа МКОО Новиковская СШ по адресу: Ульяновская область, Старомайский район, с. Татарское Урайкино, ул. Кооперативная, 104. 1976 года постройки площадью 2941 метров квадратных, объемом 9000 метров кубических			
7.	При составлении декларации пожарной безопасности в декларации указан перечень статей (частей, пунктов) нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых не выполнены, т.е. декларация является не достоверной.	ч. 4 ст. 64 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г	01.07.2020	

1	2	3	4	5
	Так, в п. 30 раздела 2 декларации указано о выполнении в т.ч., п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 и т.д., однако высота эвакуационного выхода наружу из тамбура рядом с помещением кухни в свету составляет менее 1.9 метра (фактически 1.80 метра), однако требования этих норм также не выполнены (нарушения требований представлены в настоящем акте).			

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

С предписанием ознакомлен,
копию получил:

(подпись)

"20" февраля 2020 года



(подпись)

"20" февраля 2020 года

М.П.



(подпись)

"20" февраля 2020 года

М.П.

Директор МКОО Новиковская СШ
Абдушева Т.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

государственный инспектор Старомайнского и
Чердаклинского районов по пожарному надзору
И.К. Айзатуллов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

Главный государственный инспектор Старомайнского и Чердаклинского районов по пожарному надзору

А.А. Чернов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)